

Trinkwasseruntersuchung - Prüfbericht

Auftraggeber: Wasserverband Leibnitzerfeld Süd

Berichtsnummer.:
242713-01

Murweg 10
8472 Straß i.d. Steiermark

| | |
|---|---|
| Projekt: Nachkontrolle zu Auftrag 242502 | |
| Probenahmestelle: P33 2.3.1. VS Gamlitz | |
| Entnahmestelle: Ortsnetz | |
| Entnahmearart: Hahnenentnahme (DIN ISO 5667-5:2011; EN ISO 19458:2006, Zweck a) | |
| Probenahmedatum: 04.12.2024 | Probenübernahme am: 05.12.2024 |
| Probenehmer: Stelzl Mario, Wasserlabor | |
| Probentyp: Trinkwasser nativ | Art der Aufbereitung: keine |
| Probennummer: 242713/01 | Prüfungszeitraum: von 05.12.2024 bis 09.12.2024 |

Untersuchungsergebnisse

Routinemäßige Kontrolle

| Parameter | Messwert | Einheit | Messunsicherheit | Grenzwert | Verfahren |
|--------------------------------------|----------------|--------------|------------------|-----------|------------------------|
| Farbe, sensorisch (vor Ort) | farblos | — | | | ÖN M 6620:2012 |
| Trübung, sensorisch (vor Ort) | klar | — | | | ÖN M 6620:2012 |
| Geruch, sensorisch (vor Ort) | geruchlos | — | | | ÖN M 6620:2012 |
| Geschmack, sensorisch (vor Ort) | ohne Geschmack | — | | | ÖN M 6620:2012 |
| Wassertemperatur (vor Ort) | 12,6 | °C | ± 1,3 | IPW: 25 | DIN 38404-4:1976 |
| el. Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort) | 559 | µS/cm | ± 11 | IPW: 2790 | ÖNORM EN 27888:1993 |
| el. Leitfähigkeit bei 20°C | 503 | µS/cm | | IPW: 2500 | ÖNORM EN 27888:1993 |
| Escherichia coli | 0 | Anzahl/100ml | | PW: 0 | DIN EN ISO 9308-1:2017 |
| coliforme Bakterien | 0 | Anzahl/100ml | | IPW: 0 | DIN EN ISO 9308-1:2017 |
| Intestinale Enterokokken | 0 | Anzahl/100ml | | PW: 0 | ISO 7899-2:2000 |
| KBE bei 22°C | 21 | Anzahl/ml | | IPW: 100 | ÖNORM EN ISO 6222:1999 |
| KBE bei 37°C | 17 | Anzahl/ml | | IPW: 20 | ÖNORM EN ISO 6222:1999 |

Grenzwert: Parameterwert (PW) bzw. Indikatorparameterwert (IPW) bzw. Aktionswert (AW) nach Trinkwasserverordnung BGBl 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gültigen Fassung.

[1] = nicht akkreditierter Parameter; [2] = Unterauftragsvergabe von Parametern, die nicht in der KBS akkreditiert sind, [3] = Unterauftragsvergabe von Parametern, die in der KBS akkreditiert sind; > = größer als; < = kleiner als; n.a. = nicht analysiert, KBE = Koloniebildende Einheit

Hinweis: Die erhobenen Daten werden im Einverständnis des Auftraggebers digital in die WIS-Datenbank der Landesregierung übermittelt

Gesamtbeurteilung:

Grundlage: Trinkwasserverordnung BGBl 304/2001 bzw. Codexkapitel B1 in der derzeit gültigen Fassung

Die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (Anhang 1) im erhobenen Umfang werden erfüllt.

Graz, am 09.12.2024

Stefanie Horvath, MSc
zeichnungsberechtigt für die Prüfstelle

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter "Probenahmestelle bzw. Bezeichnung der Probe" ausgewiesene Wasserprobe. Das auszugsweise Kopieren des Berichtes ist nicht gestattet. Gültig sind nur Berichte auf Papier, original oder digital unterfertigt bzw. vollständige Kopien des Originalberichtes.
 Die Information zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist jederzeit gesondert auf www.holding-graz.at aufruf- und downloadbar. Die aktuellen AGBs finden Sie auf www.holding-graz.at/de/wasser/downloads/.